

위치	오류유형	수정 전	수정 후												
1-7p 12줄	문제-본문	(3) 소방안전관리자의 업무	(3) 소방안전관리자의 업무(①,②,④의 업무는 소방안전관리대상물의 경우에만 해당된다)												
		수정 사유	법개정 / p1-39 05번 문제에도 적용												
1-16p 25줄	오타	㊸ 기체에어로졸 소화설비	㊸ 고체에어로졸 소화설비												
1-26p	문제-본문	(3) 종합정밀점검	(3) 종합정밀점검												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>내용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대상</td> <td>1) 스프링클러설비가 설치된 특정소방대상물 (2020. 8. 14 시행) 2) 물분무등소화설비(호스릴방식의 물분무등소화설비만을 설치한 경우는 제외한다)가 설치된 연면적 5,000[m²] 이상인 특정소방대상물 (위험물제조소는 제외한다). 다만, 아파트는 연면적이 5,000[m²] 이상이고 11층 이상인 것만 해당한다. 3) 생략(기준과 동일) 4) 생략(기준과 동일) 5) 생략(기준과 동일)</td> </tr> </tbody> </table>	구분	내용	대상	1) 스프링클러설비가 설치된 특정소방대상물 (2020. 8. 14 시행) 2) 물분무등소화설비(호스릴방식의 물분무등소화설비만을 설치한 경우는 제외한다)가 설치된 연면적 5,000[m ²] 이상인 특정소방대상물 (위험물제조소는 제외한다). 다만, 아파트는 연면적이 5,000[m ²] 이상이고 11층 이상인 것만 해당한다. 3) 생략(기준과 동일) 4) 생략(기준과 동일) 5) 생략(기준과 동일)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>내용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대상</td> <td>1) 스프링클러설비가 설치된 특정소방대상물 2) 물분무등소화설비(호스릴방식의 물분무등소화설비만을 설치한 경우는 제외한다)가 설치된 연면적 5,000[m²] 이상인 특정소방대상물(위험물제조소는 제외한다). 3) 기준과 동일 4) 기준과 동일 5) 기준과 동일</td> </tr> </tbody> </table>	구분	내용	대상	1) 스프링클러설비가 설치된 특정소방대상물 2) 물분무등소화설비(호스릴방식의 물분무등소화설비만을 설치한 경우는 제외한다)가 설치된 연면적 5,000[m ²] 이상인 특정소방대상물(위험물제조소는 제외한다). 3) 기준과 동일 4) 기준과 동일 5) 기준과 동일				
구분	내용														
대상	1) 스프링클러설비가 설치된 특정소방대상물 (2020. 8. 14 시행) 2) 물분무등소화설비(호스릴방식의 물분무등소화설비만을 설치한 경우는 제외한다)가 설치된 연면적 5,000[m ²] 이상인 특정소방대상물 (위험물제조소는 제외한다). 다만, 아파트는 연면적이 5,000[m ²] 이상이고 11층 이상인 것만 해당한다. 3) 생략(기준과 동일) 4) 생략(기준과 동일) 5) 생략(기준과 동일)														
구분	내용														
대상	1) 스프링클러설비가 설치된 특정소방대상물 2) 물분무등소화설비(호스릴방식의 물분무등소화설비만을 설치한 경우는 제외한다)가 설치된 연면적 5,000[m ²] 이상인 특정소방대상물(위험물제조소는 제외한다). 3) 기준과 동일 4) 기준과 동일 5) 기준과 동일														
수정 사유	법개정 / p1-51 26번, p4-30 03번 문제에도 적용														
1-44p 번호 : 17	정답	㉓ 소방시설관리사가 동시에 둘 이상의 업체에 취업한 경우의 행정처분 ㉑ 1차 : 자격취소 ㉒ 2차 : 자격취소	㉓ 소방시설관리사가 동시에 둘 이상의 업체에 취업한 경우의 행정처분 ㉑ 1차 : 자격취소 ㉒ 2차 : 해당없음												
		수정 사유	법 개정												
2-39p 2줄	문제-본문	㉔ 성능시험배관상에 설치된 V ₂ 밸브를 잠근다(정상시 잠근 상태임).	㉔ 성능시험배관상에 설치된 V ₂ 밸브를 개방한다.												
		수정 사유	법 개정 / p4-78 01번 문제에도 적용												
2-44p 3줄	문제-본문	펌프압력스위치는 정상시에는 소등되고 점등되어 있으면 화재 시 펌프가 작동하지 않는다.	펌프압력스위치는 정상시에는 소등되고 점등되어 있으면 펌프가 기동된다.												
		수정 사유	법 개정												
4-12p 번호 : 05	정답	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분/항목</th> <th>일반대상</th> <th>공공기관</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>제출기간</td> <td>점검일로부터 30일 이내에 관할 소방서에 제출</td> <td>점검일로부터 30일 이내에 관할 소방서에 제출</td> </tr> </tbody> </table>	구분/항목	일반대상	공공기관	제출기간	점검일로부터 30일 이내에 관할 소방서에 제출	점검일로부터 30일 이내에 관할 소방서에 제출	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분/항목</th> <th>일반대상</th> <th>공공기관</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>제출기간</td> <td>점검일로부터 7일 이내에 관할 소방서에 제출</td> <td>점검일로부터 7일 이내에 관할 소방서에 제출</td> </tr> </tbody> </table>	구분/항목	일반대상	공공기관	제출기간	점검일로부터 7일 이내에 관할 소방서에 제출	점검일로부터 7일 이내에 관할 소방서에 제출
		구분/항목	일반대상	공공기관											
제출기간	점검일로부터 30일 이내에 관할 소방서에 제출	점검일로부터 30일 이내에 관할 소방서에 제출													
구분/항목	일반대상	공공기관													
제출기간	점검일로부터 7일 이내에 관할 소방서에 제출	점검일로부터 7일 이내에 관할 소방서에 제출													
수정 사유	법 개정														

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.