

위치	오류유형	수정 전	수정 후
223p 번호 : 09	해설	지정수량 10배 이상을 저장 또는 취급하는 것은 비상경보설비로 대체 가능하다.	옥내저장소로서 소화난이도 등급 I 에 해당하는 경우 자동화재탐지설비를 설치한다. ③은 소화난이도 등급 II 에 대한 것으로 비상경보설비로 대체 가능하다.
422p 번호 : 06	해설	지정수량 10배 이상을 저장 또는 취급하는 것은 비상경보설비로 대체 가능하다.	옥내저장소로서 소화난이도 등급 I 에 해당하는 경우 자동화재탐지설비를 설치한다. ③은 소화난이도 등급 II 에 대한 것으로 비상경보설비로 대체 가능하다.
436p 번호 : 05	정답	④	③
436p 번호 : 05	해설	지정수량 10배 이상을 저장 또는 취급하는 것은 비상경보설비로 대체 가능하다.	옥내저장소로서 소화난이도 등급 I 에 해당하는 경우 자동화재탐지설비를 설치한다. ③은 소화난이도 등급 II 에 대한 것으로 비상경보설비로 대체 가능하다.

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.  
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.