

위치	오류유형	수정 전	수정 후
1권 72~73p 번호 : 04	해설		(1) 지하 2층 ① 주차장 · 지하 2층은 주용도로 주차장(바닥면적 $1,500[m^2]$)이 먼저 건축되었고 그 위에 부속용도인 보일러실(바닥면적 $100[m^2]$)이 설치되었으므로 주차장의 바닥면적은 $1,500[m^2]$으로 계산되어야 한다. · 주차장은 자동차 관련 시설이므로 바닥면적 $100[m^2]$마다 능력단위 1단위 이상이다. 지하 2층(바닥면적 $1,500[m^2]$) 보일러실(바닥면적 $100[m^2]$) 주차장 (1) 지하 2층 ① 주차장 주차장은 자동차 관련 시설이므로 바닥면적 $100[m^2]$마다 능력단위 1단위 이상이다. ② 보일러실 보일러실은 바닥면적 $25[m^2]$마다 능력단위 1단위 이상이고, 그 외에 자동확산소화기를 바닥면적 $10[m^2]$ 이하는 1개, $10[m^2]$ 초과는 2개를 설치한다. ② 보일러실 · 보일러실은 바닥면적 $25[m^2]$마다 능력단위 1단위 이상의 소화기를 설치해야 한다. 따라서, 보일러실의 바닥면적 $100[m^2]$를 기준면적 $25[m^2]$로 나누면 4개의 구역으로 나뉘어진다. 따라서, 각 구역마다 소화기를 설치해야 하므로 소화기 설치개수는 4개이고, 이때 소화기는 능력단위 1단위 이상의 소화기를 설치하면 된다. · 그 외에 자동확산소화기를 바닥면적 $10[m^2]$ 이하는 1개, $10[m^2]$ 초과는 2개를 설치해야 한다. ∴ 보일러실의 바닥면적이 $100[m^2]$를 초과하므로 자동확산소화기 2개를 설치해야 한다. 보일러실(바닥면적 $100[m^2]$) 바닥면적 $25[m^2]$마다 소화기 1개 바닥면적 $25[m^2]$마다 소화기 1개 바닥면적 $25[m^2]$마다 소화기 1개 바닥면적 $25[m^2]$마다 소화기 1개

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.